

VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE: 22.10.2024

ODDĚLENÍ: hydrologie  
VYŘIZUJE: Mgr. Tomáš Korejs  
TELEFON: 377256639  
EMAIL: tomas.korejs@chmi.cz

DATUM: 15.11.2024  
ČÍSLO JEDNACÍ: CHMI/531/457/2024  
ČÍSLO EV.: CHMI/9294/2024  
SPISOVÁ ZN.: ZN/CHMI/531/50/2024

## Hydrologické údaje povrchových vod

Na Vaši žádost Vám zasíláme požadované základní hydrologické údaje podle ČSN 75 1400.

Vodní tok	Petrovický potok
Číslo hydrologického pořadí	1-10-03-0640-0-00
Profil	Makov, lokalita „Makovský Mlýn“
Souřadnice v S JTSK	x = -826043 m                      y = -1102720 m
Plocha povodí $A^a)$	9,46 km <sup>2</sup>

$N$ -leté průtoky $Q_N$	$m^3 \cdot s^{-1}$					Třída IV	
$N$	1	2	5	10	20	50	100
$Q$	2,70	4,19	6,85	9,37	12,4	17,1	21,3

**Poznámka:** Hodnoty průtoků jsou stanoveny z přirozeného povodí bez zahrnutí antropogenního ovlivnění. Objem TPV je stanoven včetně dlouhodobého průměrného průtoku  $Q_a$ .

Doba platnosti poskytnutých hydrologických údajů od data jejich vydání je 5 let. Platnost hydrologických údajů lze prodloužit jejich ověřením. Na základě nových poznatků může dojít k jejich změnám.

Podmínky užívání dat se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami ČHMÚ.

a) Plocha povodí  $A$  [ $\text{km}^2$ ] je určena z aktuální datové sady rozvodnic a státního mapového díla ZABAGED®.

Za tyto práce Vám účtujeme v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění částku 9 870,- Kč.

Přílohy: faktura (uhrazena dne 30.10.2024)  
1x A4 graf TPV 100  
1x A4 hodnoty TPV 100

Ing. Kateřina Bláhová  
*vedoucí oddělení hydrologie pobočky*

Ing.  
Kateřina  
Bláhová

Digitálně podepsal  
Ing. Kateřina  
Bláhová  
Datum: 2024.11.15  
06:55:24 +01'00'

Máte-li po dodávce našich produktů nebo služeb zájem zhodnotit jejich úroveň a kvalitu, nebo nám chcete sdělit Vaše náměty, připomínky a stížnosti k zakázce, využijte náš Dotazník na adrese: <https://info.chmi.cz/customerFeedback> nebo použijte QR kód.

